

# 西原村立小中学校耐震化状況一覧

学校名	建物区分		建設年	建設基準法 耐震基準	構造・階数		面積(m <sup>2</sup> )	診断 年度	診断結果		備考
					構造・階数	階数			Is値	CT×SD値	
西原中学校	018	管理教室棟	S55.5	旧基準	R	3	2527	H18	0.72	0.78	補強不要
	023	特別教室棟	H10.12	新基準	R	2	770				
	024	屋内運動場	H19.1	新基準	R	1	1113				
山西小学校	001	管理教室棟	S50.7	旧基準	R	2	1603		0.73	0.78	H14大規模改修(耐震)
	002	教室棟	S50.7	旧基準	R	1	160		1.98	0.55	H13大規模改修(耐震)
	003	教室棟	S50.7	旧基準	R	1	199		1.92	1.11	H14大規模改修(耐震)
	004	教室棟	S50.7	旧基準	R	1	83		0.73	0.78	H13大規模改修(耐震)
	013	教室棟	S57.2	旧基準	R	2	529		1.12	0.33	H13大規模改修(耐震)
	014	屋内運動場	H9.1	新基準	R	2	1223				
	011	教室棟	S53.1	旧基準	R	2	828	H18	0.71	0.73	改修済み
河原小学校	015	屋内運動場	H6.3	新基準	R	2	1221				
	018	管理教室棟	H13.1	新基準	R	2	1716				